

## **Tájékoztató a szennyvízcsatornákra kötött csapadékvíz elvezető rendszerek füstöléses ellenőrzéséről.**

A füstöléses ellenőrzés során felderítésre kerülnek a szennyvízcsatornát terhelő csapadékvíz rákötések. Érd város szennyvízelvezető rendszere elválasztó rendszerű ezért az. 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 85. § (5); (6) bekezdése szerint az ilyen szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, juttatni tilos.

Ennek oka, hogy a szennyvízcsatornák, szennyvízátemelő telepek, szennyvíztisztító telep a kommunális és ipari szennyvíz befogadására alkalmasak a rendszerbe vezetett csapadékvíz károsan befolyásolja a létesítmények üzemét, veszélyeztetheti a szennyvízhálózatra kapcsolódó, azt a rendelkezések szerint igénybevevő Felhasználók érdekeit, biztonságát.

Az ellenőrzés célja az illegális csapadékvíz közcsatornába történő bevezetésének felderítése, megszüntetése.

A közcsatornák füstöléses ellenőrzése során rövid időre egészségre ártalmatlan engedélyezett füstanyag kerül bevezetésre a szennyvíz gerinccsatornába. Amennyiben a szennyvízelvezető rendszerre csapadékelvezető csatornák kerültek rákötésre az abban áramló füst, megjelenik az ereszcatornáknál, garázslejárók vízelevelőinél, stb.

Kollégáink a közterületről észlelik a szabálytalan csapadékvíz rákötéseket, és fényképezéssel regisztrálják azokat.

A füstöléses vizsgálat során a szennyvízcsatornában áramló füstanyag a lakások tereibe nem juthat be, hiszen megfelelően működő szennyvízlefolyó szifonok búzzárainak vízgátjai megakadályozzák a füst belső térbe való áramlását.

Füstáteresztés csak hibás működésű szifonok, lefolyók esetében fordulhat elő, ahol korábban csatornaszag is jelentkezett.

Korábban jól működő rendszer esetén hibás működés akkor fordulhat elő, ha az egyébként megfelelően beépített szennyvízlevezetők kiszáradtak.

Amennyiben kétsége merülne fel a lefolyóinak működése miatt, célszerű a kiértékelési időpontot megelőzően rövid időre megnyitni a régen használt mosdók, zuhanyozók vízcsapjait pár másodpercre, vagy a padlóösszefolyókba kis mennyiségű (kb. egy pohár) vizet önteni, ellenőrizni azok működését.

Abban az esetben, ha a lakáson belül a szifonok, padlóösszefolyók, esetlegesen hibásan működnek, a füstöléses ellenőrzéskor kiáramolhat kis mennyiségű füst, amely egészségre ártalmatlan szintelen, szagtalan, egyszerű szellőztetéssel eltávolítható.

Megértését, együttműködését köszönjük.